



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ22.Н00158

№ ПС 006799

Срок действия 28.07.2021 г. по 27.07.2026 г.

Код ОК 034-2014 25.11.2  
(ОКПД2)

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ХимТехМонтаж"  
ОГРН 1145476160983. Адрес: город Новосибирск, улица Объединения, дом 59.  
Тел.: 8 (800)200-22-05. E-mail: info@tdzemi.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ХимТехМонтаж"  
ОГРН 1145476160983. Адрес: город Новосибирск, улица Объединения, дом 59.  
Тел.: 8 (800)200-22-05. E-mail: info@tdzemi.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейский Центр Сертификации» Общества с ограниченной  
ответственностью «Европейский Центр Сертификации», 119634, город Москва,  
улица Лукинская, дом 16, корпус 1, помещение П. ОГРН 5107746039242.  
Свидетельство № ССБК RU.ПБ22 до 01.11.2023 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о  
сертифицированной продукции,  
позволяющая провести  
идентификацию)

Короба и лотки кабельные металлические серий: ЛЗ, ЛМ, НЛ, ЛЛ, ЛЛТ, СП, КЗ,  
ККБ совместно с аксессуарами и монтажными элементами различного типа.  
Изделия крепежные металлические профильные и электромонтажные. Системы  
подвесов и крепежных изделий. Система Страт профилей и крепежных  
элементов. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.11.2-001-52844084-  
2018

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 п. 5.3  
группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 п. 5.1;  
токсичность продуктов горения – группа Т1 по СНиП 21-01-97;  
дымообразующая способность – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.2.16.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 116/ЕК/21ПБ29 от 09.07.2021 года,  
ООО «Европейский Центр Сертификации»  
ИЛ «Европейское Качество», аттестат ССБК RU.21ПБ29  
действителен до 22.07.2022 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация, учредительный документы,  
сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС  
RU.04ИБФ1.OC27.00010, орган выдавший сертификат ООО  
«ГостЭнергоКонтроль» регистрационный номер РОСС  
RU.32001.04ИБФ1.OC27.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 В.В. Панова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 А.И. Моисеева

